

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

26 серпня 2025 року

м. Ужгород

Комісія у складі Представник Ужгородського РУ ГУ ДСНС -
Кувик В.М. – начальник відділу ЦЗ УМР,
Шимон А.Ю. – провідний інженер управління освіти УМР

у присутності директора Ужгородського ліцею «Інтелект» Наталії МАКАРИ

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:
м. Ужгород, вул. Православна набережна, 25

державної, комунальної, приватної форми власності (непотрібне закреслити)

що належить Ужгородській міській раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної – центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

цокольний поверх триповерхової споруди (корпус А¹) (основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 221 кв. м, загальний об'єм 552 куб. м

2. Загальний стан об'єкта:

технічно справний (справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, тех. стан не визначався)

санітарний задовільний (задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті і сухі (чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення)

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 1 вхід, 1 вихід, аварійний вихід, не захаращено
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами)

не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у зв'язку з конструктивними особливостями будівлі

4. Стан систем вентиляції: припливно - примусова, витяжна, природня
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване, у наявності бутильоване водозабезпечення
(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено, умивальників - 5, унітазів - 1, наявні ємності для нечистот (передбачено / не передбачено проєктом) санвузли

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників) вигрібні ями, пудр-клозети, вино баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення передбачено, наявна (передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявна, справна; в наявності акумуляторні ліхтарі

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних лам резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення мережа інтернет

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації передбачено

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність, наявність та укомплектованість пожежних кранів)

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння (споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає) підтверджуємо

ВИСНОВОК


про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

• рекомендовано для 368 осіб

об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд за умов: забезпечення виконання розділу II вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом МВС України від 09 липня 2018 року № 579

- перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів) _____

Підписи осіб, які склали цей акт:



Представник Ужгородського РУ ГУ ДСНС

Григорук Л.М.

Начальник відділу ЦЗ УМР

Кувик В.М.

Провідний інженер управління освіти УМР

Шимон А.Ю.

З актом ознайомлена.

Директор

Ужгородського ліцею «Інтелект»

26 серпня 2025 року



Наталія МАКАРА